

Об утверждении Правил и условий энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь

Правила, Приказ. Министерство энергетики Республики Казахстан (Образован Указом Президента РК от 06.08.2014 г. № 875). от 30.03.2015. № 90850. редакция от 22.05.2023

Текст

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан "Об электроэнергетике" ПРИКАЗЫВАЮ :

Пункт 1

1. Утвердить прилагаемые Правила и условия энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь.

Пункт 2

2. Департаменту электроэнергетики Министерства энергетики Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

Подпункт 1

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

Подпункт 2

2) направление на официальное опубликование копию настоящего приказа в течение десяти календарных дней после его государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан в периодические печатные издания и в информационно-правовой системе "Әділет";

Подпункт 3

3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства энергетики Республики Казахстан и на интранет-портале государственных органов;

Подпункт 4

4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства энергетики Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 2) и 3) настоящего пункта.

Пункт 3

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра энергетики Республики Казахстан.

Пункт 4

4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

| Министр энергетики | |

|---|---|

| Республики Казахстан | В. Школьник |

Текст

"СОГЛАСОВАН"

Текст

Министр финансов

Текст

Республики Казахстан

Текст

_____ Б. Султанов

Текст

от "___" _____ 2015 год

Текст

"СОГЛАСОВАН"

Текст

Министр национальной экономики

Текст

Республики Казахстан

Текст

_____ Е. Досаев

Текст

"___" _____ 2015 год

| | Утверждены приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 245 |

|---|---|

Глава Правила и условия энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь 1. Общие положения

Пункт 1

1. Настоящие Правила и условия энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь (далее – Правила) разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 21 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года "Об электроэнергетике" (далее - Закон) и определяют порядок и условия энергоснабжения потребителей, имеющих аварийную бронь.

Пункт 2

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

Подпункт 1

1) объекты непрерывного энергоснабжения (далее - ОНЭ) - объекты хозяйственной инфраструктуры физических и юридических лиц, в силу технологических причин нуждающиеся в непрерывном энергоснабжении, отключение которых может привести к гибели людей, нарушению работы объектов жизнеобеспечения, катастрофическим экологическим, социальным или экономическим последствиям.

Подпункт 2

2) особый режим работы объектов электроэнергетики - вынужденный режим, вводимый при крупных технологических нарушениях на объектах электроэнергетики.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области электроэнергетики и государственном имуществе.

Глава 2. Порядок и условия энергоснабжения потребителей

Параграф 1. Объекты, обеспечиваемые аварийной бронью

Пункт 3

3. В перечень объектов непрерывного энергоснабжения, для которых определяется величина аварийной брони, включаются:

Подпункт 1

1) объекты, обеспечивающие безопасность государства;

Подпункт 2

2) теле-радиосвязи;

Подпункт 3

3) предприятия водоснабжения, канализации и теплоснабжения;

Подпункт 4

4) лечебные учреждения;

Подпункт 5

5) объекты, обеспечивающие противопожарную безопасность, содержание которых предусмотрено бюджетом;

Подпункт 6

6) объекты металлургических предприятий непрерывного производства титана, магния и алюминия электролизным способом;

Подпункт 7

7) объекты аэронавигационной организации, обеспечивающие обслуживание воздушного движения;

Подпункт 8

8) объекты птицефабрик;

Подпункт 9

9) объекты крупных металлургических предприятий непрерывного производства феррохромов электрическим способом.

Примечание: для объектов, указанных в подпункте 9) пункта 3 настоящих Правил, включенных в перечень ОНЭ, сохраняется подключение нагрузки данного объекта к специальной автоматике отключения нагрузки в объеме, действующем на 1 января 2023 года.

При этом, системным оператором при необходимости пересматривается в сторону увеличения объем нагрузки, подключенный к специальной автоматике отключения нагрузки.

Пункт 4

4. Условием для включения в перечень ОНЭ является соответствие схемы внешнего электроснабжения объекта по категории надежности электроснабжения согласно требованиям, установленным Правилами устройства электроустановок, утверждаемыми в соответствии с подпунктом 19) статьи 5 Закона.

Пункт 5

5. Объекты разделяются на ОНЭ республиканского и местного значения.

Пункт 6

6. Для каждого объекта, включенного в перечень ОНЭ, энергоснабжающими и энергопередающими организациями совместно с представителем ОНЭ составляется акт аварийной брони в соответствии с Инструкцией по составлению акта аварийной и технологической брони энергоснабжения, утвержденной приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 75 (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 10510).

Акт аварийной брони направляется в государственный орган, осуществляющий руководство в области электроэнергетики и местный исполнительный орган. Акт аварийной брони является приложением к договору на энергоснабжение и договору на

передачу электрической энергии.

Пункт 7

7. Местным исполнительным органом после получения актов аварийной брони определяется суммарная электрическая мощность, необходимая для покрытия аварийной брони, соответственно для каждого региона.

Пункт 8

8. Перечни ОНЭ с указанием величин аварийной брони для каждого ОНЭ передаются системному оператору .

Параграф 2 Поставка электрической энергии для ОНЭ

Пункт 9

9. Поставка электрической энергии в объеме, необходимом для нормального функционирования каждого ОНЭ, осуществляется энергоснабжающей и энергопередающей организацией на основе двухстороннего договора с ОНЭ.

При заключении договора:

Подпункт 1

1) ОНЭ, являющееся объектом государственных учреждений, представляют энергоснабжающей и энергопередающей организации письменное подтверждение областного финансового управления о средствах, предусмотренных в бюджете на расходы данной организаций по потреблению электрической энергии;

Подпункт 2

2) ОНЭ, являющееся объектом физических или юридических лиц, представляют энергоснабжающей и энергопередающей организации банковскую гарантию, оформленную в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций.

Письменное подтверждение областного финансового управления и банковская гарантия являются неотъемлемой частью договоров на энергоснабжение и передачу электрической энергии.

Пункт 10

10. При неуплате ОНЭ счетов энергоснабжающей организации за поставленную электрическую энергию энергоснабжающая и энергопередающая организация ограничивает поставку ОНЭ электрической энергии до уровня аварийной брони, предупредив об этом организацию, имеющую в своем составе ОНЭ, не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней.

Пункт 11

11. Поставка электрической энергии для ОНЭ при особом режиме работы объектов электрической энергии осуществляется по разработанным энергопередающими организациями схемам, обеспечивающим подачу для ОНЭ региона количества электрической энергии, необходимой для покрытия аварийной брони.

Параграф 3 Расчеты по поставкам электрической энергии для ОНЭ

Пункт 12

12. Расчеты с энергоснабжающей организацией за электрическую энергию, поставляемую по договорам для ОНЭ, производятся на основе двустороннего договора, заключаемого в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона.

Пункт 13

13. Расчеты за потребляемую и передаваемую на покрытие аварийной брони ОНЭ электрическую энергию в период особого режима работы объектов электроэнергетики производятся с фактическим поставщиком электрической энергии.

Пункт 14

14. При наступлении обстоятельств ограничения энергоснабжения ОНЭ до уровня аварийной брони расчеты за потребленную и (или) переданную электрическую энергию по аварийной брони осуществляются:

Подпункт 1

1) для государственных учреждений за счет бюджетных средств, предусмотренных в расходах на потребление электрической энергии, а также при наличии банковской гарантии;

Подпункт 2

2) для физических или юридических лиц в рамках заключенных договоров и банковской гарантии.

Источник: Эталонный контрольный банк НПА Республики Казахстан. При расхождении приоритет имеет официальная публикация.